



NOM DU SITE : Restaurant 20 rue Rousselot 75007 Paris (16ème arrondissement)

DATE DU RAPPORT : 12/02/2025

RAPPORTEUR IGIENAIR : Thomas MANG

DESCRIPTIF ET OBSERVATION

Audit des installations du restauration cité ci-dessus. Voici les observations remontées :

Extracteur :

Présence d'un moto-ventilateur dans la hotte. Ce type de moteur est fait pour une cuisine d'appoint et non pour une cuisine de production

Préconisation : Mise en place d'un caisson d'extraction en faux plafond (si possibilité) ou en toiture.

Conduit :

Présence d'un conduit en diamètre 250 dans le faux plafond du restaurant. Ce dernier présente un encrassement important ainsi qu'une inaccessibilité après la trappe dans le plafond. Pour rappel selon la réglementation GC21 des Grandes Cuisines selon Legifrance, « il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité ».

Dans le cas actuel nous ne savons pas où passe le conduit après cette trappe.

De plus, le diamètre actuel du conduit répond à une demande de cuisine d'appoint (tout comme l'extracteur). Le diamètre du conduit serait donc à revoir pour l'installation d'une cuisine de production.

Préconisation :

- Démontage du plafond et repérage du point vertical du conduit pour rebouchage de la gaine verticale au point bas car cette gaine n'étant pas accessible elle n'est pas entretenue
 - Mise en place d'un nouveau conduit avec un diamètre minimum 315 voire 350 (selon étude) dans le plafond du restaurant
 - Mise en place d'une gaine verticale avec une trappe de visite à chaque niveau dans la cour intérieure afin de l'entretenir régulièrement par méthode alpine.
- Nota : Le rejet de cette gaine devra être à minimum 8m du premier ouvrant.



Ci-dessous les photos prises lors de l'audit :



Intérieur actuel du conduit dans le plafond du restaurant



Accès skydome donnant sur le restaurant
(possibilité de prévoir le point bas de la gaine
verticale à cet endroit ?



Cour intérieure : prévoir la mise en place de la gaine verticale sur la paroi de gauche ?